



Kielce, 17 grudnia 2019 r.

**Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.44.2.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Tadeusza Dusaka (Nr upr. 147/96) oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Łukasza Serafina (Nr upr. 642/2015), dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnicy budynku C Szpitala w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w przedmiocie przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, tj.:

1. podzielić budynek na strefy pożarowe zgodnie z częścią opisową i graficzną ekspertyzy,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §12 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, wskazanych w „Ekspertyzie ...” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Tadeusza Dusaka (Nr upr. 147/96) oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Łukasza Serafina (Nr upr. 642/2015) uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej przebudowywanego budynku C Szpitala w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4.

UZASADNIENIE

Przedłożona ekspertyza techniczna, dotycząca przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnicy budynku C Szpitala w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, została opracowana w związku z niespełnieniem wymagań dotyczących drogi pożarowej, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Istniejący budynek C szpitala to obiekt opieki zdrowotnej o trzech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony, stanowiący jedną strefę pożarową. W budynku planowana jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnicy z kondygnacji technicznej na przeznaczoną na cele medyczne (oddział, przychodnie, itp.). Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropami żelbetowymi i gęstożebrowymi, stropodachem żelbetowym. Ściany wewnętrzne murowane oraz w technologii GK. Budynek posiada układ korytarzowy z dwiema klatkami przebiegającymi przez wszystkie kondygnacje. Budynek ogrzewany jest z kotłowni gazowej o mocy 195 kW zlokalizowanej w piwnicy.

Powierzchnia wewnętrzna budynku C szpitala wynosi 3079,02 m². Z uwagi na wysokość 13,18 m zaliczono go do grupy budynków średniowysokich „SW”. Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt w całości zakwalifikowany będzie do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej. Łącznie w budynku będzie mogło przebywać do 250 osób, w tym do 100 osób na parterze oraz po 50 osób na pozostałych kondygnacjach.

Zgodnie z ekspertyzą cały obiekt zostanie podzielony na cztery strefy pożarowe, tj.:

- strefa pożarowa SP1 o powierzchni 735,16 m² – piwnica,
- strefa pożarowa SP2 o powierzchni 852,9 m² – parter oraz szyby windy towarowej i osobowej wraz z pomieszczeniami przyległymi,
- strefa pożarowa SP3 o powierzchni 733,24 m² – piętro I,
- strefa pożarowa SP4 o powierzchni 757,72 m² – piętro II.

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), do budynku wymagana jest droga pożarowa. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m.

Budynek C szpitala na poziomie parteru posiada dwa pomieszczenia wysunięte poza obrys głównej części budynku. Droga pożarowa na odcinku o długości 10,5 m przebiega w odległości 1,5 m od ściany budynku. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz szerokość drogi pożarowej nie jest możliwe zachowanie wymaganej odległości 5 m pomiędzy ścianą budynku, a krawędzią tej drogi na ww. odcinku.

W związku z powyższym autorzy ekspertyzy wnioskują o zaakceptowanie tego stanu przy podzieleniu budynku na strefy pożarowe zgodnie z częścią opisową i graficzną ekspertyzy.

Zdaniem autorów ekspertyzy istniejąca droga pożarowa zapewni możliwość dojazdu i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Podział budynku na strefy pożarowe ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.

W ocenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wskazana w ekspertyzie droga pożarowa, uwzględniając występowanie zbliżenia tylko do fragmentu ściany parteru budynku, umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej przebudowywanego budynku C Szpitala w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinny zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Zobowiązuje się stronę do powiadomienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o zakończeniu robót budowlanych i funkcjonowaniu rozwiązań zamiennych.

POUCZENIE

1. Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 81, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
2. Na podstawie art. 144 w związku z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



W.S. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Robert Sabat
Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
+ 1 egz. „Ekspertyzy ...”.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
+ 1 egz. „Ekspertyzy ...”.

GM